

PROTOKOL O SOULADU ZAŘÍZENÍ S POŽADAVKY PPDS P4

Číslo protokolu: EGD2024-P010

Držitel protokolu: GBC Solino s.r.o.; U Panelárny 10; 779 00 Olomouc; IČ: 469 83 465
Požadavky: Ověření požadavků PPDS – Příloha 4 (2022) – Nesynchronní výrobní moduly
Kategorie A1 a A2
Metoda zkoušek: Metodika pro testování komponenty nesynchronního výrobního modulu kategorie A1 a A2 – verze 01
Protokol platný do: 31-12-2026
Protokol o souladu zařízení byl vydán na základě zprávy o měření č. **EGD2024-Z010**

Výrobce zařízení: Nord
Firmware zařízení: DSP: 2.03; ARM: 2.07
Nastavení zařízení: Czech 2023

Typové označení zařízení:

EcoMaster 3P 5.0
EcoMaster 3P 6.0
EcoMaster 3P 8.0
EcoMaster 3P 10.0
EcoMaster 3P 12.0
EcoMaster 3P 15.0

EG.D, a.s tímto protokolem potvrzuje, že u výše uvedených výrobků ověřil soulad jejich vlastností s výše uvedenými požadavky PPDS.

v Českých Budějovicích dne 11.12.2024

eg.d

EG.D, a.s.
Síťový management
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Ze EG.D, a.s

www.egd.cz/laborator
EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno